

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.

Notifikovaná osoba č. 1393

Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1, Česká republika



PROTOKOL O ZKOUŠCE TYPU VÝROBKU

1393-CPD-0375

Podle §5 odst. 1, písm. b) nařízení vlády 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, se potvrzuje, že u stavebního výrobku

Ekopanel VP 01 – Třísková deska pro vnitřní použití jako nenosný prvek v suchém prostředí - typ P2

uvedeného na trh výrobcem

EKOPANELY CZ s.r.o.

Jedousov

535 01 Přelouč

IČO: 25 91 84 60

a vyrobeného v(e)

EKOPANELY CZ s.r.o.

Jedousov

535 01 Přelouč

výrobce provozuje systém řízení výroby. Notifikovaná osoba - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. - provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku (systém 3).

Tento protokol prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se prokázání shody a všechny ukazatele popsané v příloze ZA normy

EN 13986:2004

a že výrobek splňuje všechny předepsané požadavky.

Tento protokol byl poprvé vydán dne 21. dubna 2008 a zůstává v platnosti, pokud se podstatně nezmění podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby nebo systém řízení výroby, nejpozději však do 21. dubna 2011.

Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas notifikované osoby, která ho vydala.

Počet stran: 2

Přílohy: 1 protokol o zkoušce



Ing. Jitka Beránková, Ph.D.

vedoucí

Notifikované osoby č. 1393

V Praze dne 21. dubna 2008

1. Údaje o výrobku

Ekopanel VP 01 – deska vyrobená ze slámy, opláštěná lepenkou, zatříděna jako třísková deska pro vnitřní použití jako nenosný prvek v suchém prostředí - typ P2.

2. Použité technické dokumenty

ČSN EN 312 Třískové desky – Požadavky

3. Výsledky zkoušek a jejich posouzení

Výsledky zkoušek obsahuje Protokol o zkoušce č.: 13463 ze dne: 15.2.2007 vydaný Požárně technickou laboratoří AZL 1007.7.

Posouzení výrobku obsahuje následující tabulka:

Posuzovaná vlastnost	Klasifikační nebo zkušební postup	Podmínky při konečném použití	Minimální tloušťka (mm)	Třída (kromě podlahovin)
Třída reakce na oheň	EN 13501-1 nebo deklaráce dle Tab. 8 EN 13986, Příloha Rozhodnutí Komise 2007/34/ES	Jakékoli	60	E

Vypracovala: Ing. Ludmila Kotenová